



Auditoría de accesibilidad para espacios interiores y exteriores para personas con discapacidad y limitaciones de movilidad

Esta herramienta está diseñada para ser utilizada por los líderes del programa Camine Con Gusto (CCG) el fin de evaluar la accesibilidad y la transitabilidad para caminar tanto en espacios interiores como exteriores. Esta lista de verificación puede ayudar a los líderes a determinar si un espacio está diseñado de manera inclusiva para permitir el acceso a participantes con discapacidades o limitaciones de movilidad, y les asiste en la realización de adaptaciones u otras modificaciones en los espacios existentes.

Preparado por el Comité NiCIP del Condado de Lane

Evaluación de espacios y pasillos en materia de accesibilidad

Espacios exteriores

Factores importantes para todos los senderos exteriores

- ¿Están las aceras libres de escombros, grietas y otras superficies irregulares?
- ¿Están las rutas peatonales despejadas de obstáculos, tales como señales, postes de alumbrado, buzones, hidrantes y otros impedimentos?
- ¿Son las rutas lo suficientemente anchas como para permitir el paso de otras personas, incluso si se utiliza un dispositivo de movilidad?
- ¿Son las banquetas lisas, uniformes y están libres de riesgos de tropiezo, como adoquines desnivelados?
- ¿Están bien iluminados los senderos peatonales?
- ¿Están las banquetas separadas de la calle por bordillos, césped u otras barreras?
- ¿Cuentan los cortes de banqueta con indicadores táctiles en el suelo para peatones con discapacidad visual?
- ¿Hay rampas en los rebajes de banqueta donde la calle interrumpe la acera?
- ▶ Si respondió "no" a alguna de estas preguntas, considere:
 - ▶ Elegir una ruta exterior alternativa con banquetas y bordillos accesibles.
 - ▶ Buscar una ruta alternativa a lo largo del mismo sendero que tenga menos obstáculos.
 - ▶ Preguntar a los participantes si utilizan algún sendero que cumpla con estos estándares.

Parques y senderos

- ¿Los senderos cuentan con lugares para sentarse y descansar?
- ¿Hay fuentes de agua potable accesibles para los participantes?
- ¿Hay baños accesibles para los participantes?
- ¿Hay baños accesibles para los participantes?
- ¿Coinciden los horarios de la actividad con los horarios del transporte público?
- ▶ Si respondió «no» a alguna de estas preguntas, considere lo siguiente:
 - ▶ Identificar instalaciones cercanas que cuenten con fuentes de agua potable y baños accesibles al público.
 - ▶ Evaluar las necesidades de transporte público de los participantes.
 - ▶ Buscar soluciones junto con los participantes para organizar un transporte que facilite el acceso a la ubicación.

Opciones de transporte público

- ¿Cuenta la ubicación del programa con fácil acceso a una o más de las siguientes opciones de transporte público?
 - **Servicios de paratransito ADA:** Estos servicios ofrecen transporte de acera a acera o de puerta a puerta para aquellas personas que no pueden utilizar autobuses o trenes de ruta fija.
 - **Transporte accesible de ruta fija:** Muchas autoridades de transporte ofrecen autobuses equipados con tecnología de piso bajo, rampas para sillas de ruedas, sistemas de sujeción y anuncios audiovisuales.
 - **Programas especializados de transporte a demanda (*Dial-a-Ride*)** que ofrecen traslados accesibles y bajo solicitud dentro de áreas urbanas específicas.
 - **Servicios de transporte comunitario y sin fines de lucro:** Las agencias locales a menudo proporcionan transporte adaptado para citas médicas o compras esenciales, tales como los servicios de acompañamiento de RideSource.
- ▶ Si respondió «no» a esta pregunta, considere:
 - ▶ Elegir una ubicación diferente con acceso a una o más de las opciones de transporte público mencionadas anteriormente.

Evaluación de espacios y pasillos en materia de accesibilidad

Espacios interiores

Factores importantes para todos los espacios de reuniones interiores

- ¿El espacio de reuniones cuenta con estacionamiento accesible a una distancia razonable de la entrada del edificio?
- ¿El espacio de reuniones está cerca del transporte público?
- ¿La entrada al edificio es accesible, sin escaleras, con un recorrido nivelado y sin obstáculos, y lo suficientemente ancha para acomodar dispositivos de movilidad?
- ▶ Si respondió "no" a alguna de estas preguntas, considere:
 - ▶ Trasladar el taller a una ubicación que cumpla con la mayoría de estos criterios.
 - ▶ Mover el mobiliario u otros obstáculos para crear rutas claras y accesibles.
 - ▶ Instalar rampas temporales u otras ayudas para facilitar el acceso al espacio interior.

Adaptaciones para espacios de reuniones interiores

- ¿Los pasillos dentro del edificio están despejados y sin obstáculos para que las personas con movilidad reducida puedan cruzarse sin dificultad?
- ¿Se tienen en cuenta las diferentes necesidades de acceso a la comunicación? Por ejemplo, si alguien tiene problemas de audición, ¿hay otras formas de comunicación disponibles?
- ¿La iluminación del espacio interior es suficiente para leer la señalización u otros materiales impresos?
- ¿La acústica del espacio interior es confortable? Si una persona tuviera problemas de audición, ¿podría comunicarse?
- ¿El edificio cuenta con entradas accesibles para personas con movilidad reducida, como rampas y pasamanos?
- ▶ Si respondió "no" a alguna de estas preguntas, considere:
 - ▶ Agregar señalización al espacio de reuniones para facilitar la orientación dentro del mismo.
 - ▶ Mover muebles u otros obstáculos para crear rutas accesibles.

Instalaciones públicas dentro de espacios de reunión interiores

- ¿Están los sanitarios:
 - Señalizados con letreros que incluyen colores de alto contraste, Braille y elementos táctiles?
 - ¿Son lo suficientemente amplias como para permitir que las sillas de ruedas maniobren y giren con facilidad?
 - ¿Cuentan con puertas de fácil apertura, barras de apoyo accesibles detrás o al lado de los inodoros, lavabos por debajo de los cuales se puede pasar con sillas de ruedas y dispensadores de jabón y toallas accesibles desde una silla de ruedas?
- ¿Los ascensores:
 - ¿Funcionan y reciben mantenimiento regularmente?
 - ¿Tienen controles a una altura accesible para personas en silla de ruedas?
 - ¿Cuentan con letreros de alto contraste, en Braille y táctiles?
 - ¿Tienen señales sonoras y visuales?
- ▶ Si respondió "no" a alguna de estas preguntas, considere:
 - ▶ Agregar medidas de accesibilidad a las instalaciones, como barras de apoyo independientes en los baños o colocar jabón y toallas a una altura accesible en los mostradores.